

【標準 学校用】震災時の対応チェックリスト《事前準備編》

チェック	項目	内容	マニュアル 掲載箇所
<input type="checkbox"/>	学校危機管理計画	学校危機管理計画の作成・情報共有・各教員の役割分担	
<input type="checkbox"/>	特別非常配備態勢	教職員の特別非常配備態勢表の作成・自己の態勢	
<input type="checkbox"/>	緊急連絡網	児童・生徒等の緊急連絡網の作成・連絡方法確認	
<input type="checkbox"/>	〃	教職員の緊急連絡網の作成・連絡方法確認	
<input type="checkbox"/>	危機管理担当者	災害時に学校にいち早く参集して対応する危機管理担当者(〇〇先生、〇〇先生)	
<input type="checkbox"/>	地域緊急連絡員	災害時に学校に速やかに駆けつけて鍵開け等を行う地域緊急連絡員(〇〇さん:電話)	
<input type="checkbox"/>	緊急時持ち出し物品リスト	緊急時に優先して持ち出すべき書類や物品のリストを作成	
<input type="checkbox"/>	災害用品	災害時に役割分担ごとに活用する用品・保管場所リストを作成・掲示	
<input type="checkbox"/>	不審者対応	不審者対応時の緊急連絡先・教員連携の確認	
<input type="checkbox"/>	防災拠点としての対応	一時滞在施設・災害時帰宅支援ステーション・避難所等	
<input type="checkbox"/>	災害用品	災害時に役割分担ごとに活用する用品・保管場所リストを作成・掲示	
<input type="checkbox"/>	備蓄品	災害時に生徒用、帰宅困難者用、避難住民用ごとに活用する備蓄品・保管場所リストを作成・掲示	
<input type="checkbox"/>	緊急時の避難場所	地震・火災・津波等、様々な災害を想定した避難計画を策定し、避難場所を決めているか。	
<input type="checkbox"/>	校長不在時の対応	校長不在時の指示系統の確認	
<input type="checkbox"/>			

※必要に応じて、追加・修正して活用すること。

点検チェックリスト(学校用)

点検日

通し番号

記入者名

点検箇所
(該当に○)

棟名

階

屋内運動場 普通教室 特別教室
廊下 昇降口 外部 その他

室名

《点検結果》 A : 異常は認められない、または対策済み
B : 異常かどうか判断がつかない、わからない
C : 異常が認められる

番号	点検項目	点検の種類	参照ページ	劣化状況 ※該当欄に○					点検結果 (A・B・C) ※該当結果に○	特記事項 (具体的な異常箇所・状態等)						
				脱落	変形	剥離	ひび・破損	変質								
				ずれ 垂れ ている	ぶら 下が っている	ガタ がた つて いる	ゆが み が あ る	傾 い て い る			凹 み が あ る	膨 ら み が あ る	剥 が れ が あ る	か が れ が あ る	ふ れ が あ る	切 れ が あ る
I. 天井																
①	天井	天井(天井仕上げボード、モルタル等)にずれ、ひび割れ、しみ等の異常は見当たらないか。	劣化	25						A・B・C						
II. 照明器具																
①	照明器具	照明器具に変形、腐食等の異常は見当たらないか。	劣化	25						A・B・C						
III. 窓・ガラス																
①	ガラス	窓ガラスにひび割れ等の異常は見当たらないか。	劣化	26						A・B・C						
②	窓・ドア	窓やドアの開閉時に、引っかかる、著しく重いなどの異常がないか。	劣化	26						A・B・C						
③	クレセント	開閉可能な窓のクレセントはかかっているか。	使い方	27						A・B・C						
④	窓ガラス周辺	地震時に衝突するおそれがあるものを窓ガラス周辺に置いていないか。	使い方	27						A・B・C						
⑤	扉など	教室の扉など、内部建具に変形、腐食、ガタつき等の異常は見当たらないか。	劣化	27						A・B・C						
IV. 外壁(外装材)																
①	外壁(外装材)	外壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。 (庇や軒、バルコニー等を含む)	劣化	28						A・B・C						
V. 内壁(内装材)																
①	内壁(内装材)	内壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。	劣化	28						A・B・C						
VI. 設備機器																
①	放送機器・体育器具	本体の傾きや取付け金物の腐食、破損等は見当たらないか。	劣化	29						A・B・C						
②	空調室外機	空調室外機は傾いていないか。	劣化	29						A・B・C						
VII. テレビなど																
①	天吊りテレビ	テレビ本体は天吊りのテレビ台に固定されているか。	耐震性	30						A・B・C						
②	棚置きテレビ・パソコン等	テレビ・パソコン等の転倒・落下防止対策を講じているか。	耐震性	30						A・B・C						
③	キャスター付きのテレビ台など	テレビ台や電子黒板、キャスター付きの台などの移動・転倒防止対策を講じているか。	耐震性	31						A・B・C						

